

Warszawa, dnia 23.04.2015 r.

Zapytanie Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Zakup i dostawa przenośnego parkietu tanecznego na potrzeby obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B”

Zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania:**

Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informujemy Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia.

Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) opis wskazuje na określone cechy charakterystyczne, które spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt na rynku. Tym samym Zamawiający wyklucza dostawców mogących zaoferować równorzędne lub lepsze mobilne podłogi taneczne innych producentów.

Należy podkreślić, że każdy producent mobilnych drewnianych systemowych parkietów tanecznych posiada własną technologię produkcji, która jest unikalna i niepowtarzalna, co oznacza, że parkiety taneczne różnych producentów będą miały różne parametry dotyczące wymiarów poszczególnych elementów. Niemniej parkiety te, podobnie jak wskazana w SIWZ - spełniają wymagania Zamawiającego.

W tym stanie rzeczy wnioskujemy o ponowne przeanalizowanie postanowień SIWZ i wprowadzenie stosownych zmian umożliwiających przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, tj. określenia podstawowych wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia:

- Modułowy przenośny lity parkiet taneczny wykonany z twardego drewna liściastego, spełniający wymagania normy EN 14904, posiadający atest higieniczny PZH oraz klasę ogniotrwałości na poziomie Cfl-S1 (co najmniej panele). Moduły parkietu powinny posiadać zamki łączeniowe a ich konstrukcja powinna zabezpieczać posadzkę, na której będzie ułożona (elastyczna warstwa lub filc), parkiet winien być wyposażony w bezpieczne listwy krawędziowe, a waga pojedynczego modułu nie powinna przekraczać 16kg.

Zwracamy się także z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy w związku z faktem, że wymiary poszczególnych elementów u różnych producentów różnią się, Zamawiający może podać minimalne i maksymalne wymiary parkietu tanecznego? Np. 14-15m x 19-20m + listwy krawędziowe.
2. Czy Zamawiający biorąc pod uwagę sportowy charakter obiektu jak również fakt, iż taniec sportowy jest jedną z dyscyplin sportowych będzie wymagał dla parkietu tanecznego spełnienia wymagań normy EN 14904 („*Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja*”), która jest obligatoryjna dla nawierzchni sportowych?  
Konieczność spełnienia parametrów normy pozwoli w przyszłości w przypadku powiększenia powierzchni parkietu na wykorzystywanie go do celów również sportowych.
3. Czy Zamawiający będzie wymagał dla parkietu tanecznego Atestu Higienicznego?
4. Czy Zamawiający będzie wymagał od parkietu tanecznego posiadania klasyfikacji ogniowej zgodnie z normą EN 13501 na poziomie Cfl-S1 (trudno zapalne)?
5. Czy Zamawiający pod pojęciem „drewno szlachetne” rozumie lite twarde drewno liściaste o odpowiednich dla uprawiania dyscypliny sportowej jaką jest taniec parametrach, tj. zgodnych z normą EN 14904?
6. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu parkiet taneczny, zbudowany z litych paneli europejskiego twardego drewna liściastego suszonego ciśnieniowo, wykańczanych fabrycznie lakierem poliuretanowym z obu stron; panel o grubości min. 22mm, którego moduły

- są układane na macie elastycznej, łączone za pomocą elementów złączeniowych i wykańczane na krawędziach za pomocą metalowych listew brzegowych?
7. Czy Zamawiający będzie wymagał dla parkietu tanecznego Atestów/Certyfikatów wraz z Raportami z badań dot. spełnienia normy EN 13036-4, tj. badania określającego współczynnik poślizgu (wartość dla normy EN14904 w zakresie  $\geq 80 \leq 110$ )?
  8. Czy Zamawiający będzie wymagał dla parkietu tanecznego Atestów/Certyfikatów wraz z Raportami z badań dot. spełnienia normy EN ISO 2813, tj. badania określającego współczynnik połysku (wartość dla normy EN14904 w zakresie  $\geq 45\%$ )?
  9. Czy Zamawiający będzie wymagał dla parkietu tanecznego Atestów/Certyfikatów wraz z Raportami z badań dot. spełnienia normy EN ISO 5470-1, tj. badania określającego odporność na zużycie (wartość dla normy EN14904 w zakresie: utrata masy mniejsza niż 100mg przy użyciu kół H18 o wadze 1kg i przy 1000 cyklach)?
  10. Czy Zamawiający będzie wymagał dla parkietu tanecznego Atestów/Certyfikatów wraz z raportami z badań wykonanych przez uprawnione jednostki badawcze?
  11. Czy w przypadku zgody na konieczność spełnienia parametrów normy EN14904 Zamawiający będzie wymagał dla parkietu tanecznego Deklaracji Zgodności CE producenta z normą EN 14904?
  12. Czy Zamawiający wraz z zakupem i dostawą przenośnego parkietu tanecznego będzie wymagał szkolenia delegowanych do tego celu pracowników w zakresie montażu/demontażu i przechowywania?

### Wyjaśnienia:

Zamawiający nie może się zgodzić ze sformułowaną tezą, jakoby opis przedmiotu zamówienia wskazywał „na określone cechy charakterystyczne, które spełnia tylko jeden produkt na rynku” – jest ona nieprawdziwa i niczym nieuzasadniona.

1. Zamawiający wymaga dostarczenia przenośnego parkietu tanecznego parkietu wykonanego z łączonych ze sobą modułów (o wymiarach nie większych niż 2,5 m<sup>2</sup>, umożliwiających jego rozłożenie przez dwóch pracowników, oraz dogodnie magazynowanie). Ogólna powierzchnia parkietu netto (bez listew krawędziowych bądź cokolików) powinna wynosić minimum 300 m<sup>2</sup> (proporcje winny być zbliżone do wymiaru 15x20 m).
2. Zamawiający wymaga dla parkietu tanecznego spełnienia normy EN 14904.
3. Zamawiający wymaga dla parkietu tanecznego posiadania atestu higienicznego.
4. Zamawiający wymaga dla parkietu tanecznego posiadania klasyfikacji ogniowej zgodnie z normą EN 13501 na poziomie Cfl-S1.
5. Zamawiający pod pojęciem „drewno szlachetne” rozumie lite drewno liściaste o odpowiednich dla uprawiania dyscypliny sportowej jaką jest taniec parametrach tj. zgodnych z normą EN 14904.
6. Podana charakterystyka spełnia wymagania Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga dla parkietu tanecznego posiadania atestów wraz z raportami dotyczącymi spełnienia normy EN 13036-4, o wartości w przedziale od 80 do 110.
8. Zamawiający wymaga dla parkietu tanecznego posiadania atestów wraz z raportami dotyczącymi spełnienia normy EN ISO 2813, o wartości w zakresie do 45%.
9. Zamawiający wymaga dla parkietu tanecznego posiadania atestów wraz z raportami dotyczącymi spełnienia normy EN ISO 5470-1, o wartości mniejszej niż 1000 mg na 1000 cykli.
10. Zamawiający wymaga dla parkietu tanecznego posiadania atestów wraz z raportami z badań wykonanych przez uprawnione jednostki badawcze.
11. Zamawiający wymaga dla parkietu tanecznego Deklaracji Zgodności CE producenta z normą EN 14904.
12. Zamawiający wymaga szkolenia delegowanych do tego celu pracowników w zakresie montażu/demontażu i przechowywania dostarczonego parkietu przenośnego, jak również jednokrotnego rozłożenia całej powierzchni.

Jednocześnie informuję, że w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) wprowadzi stosowne zmiany do SIWZ.

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
ul. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
*Jacek Kubaczyk*