

Warszawa, dnia 23.04.2015 r.

Zapytanie Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „**Zakup i dostawa przenośnego parkietu tanecznego na potrzeby obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B**”

Zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania:**

1. Czy zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana oferta podłogi, której wymiary poszczególnych elementów składowych będą inne niż określone w SIWZ 100 x 100 cm ? Każdy z producentów podłóg wykonuje je w swych systemach, które mają inne wymiary, niż podane przez Zamawiającego. Dlatego też prosimy o dopuszczenie innych modułów wymiarowych podłogi mobilnej.
2. Ze względu na powyżej poruszoną kwestię różnych wymiarów modułów składowych, z których składa się przenośna mobilna podłoga drewniana - ostateczna wielkość parkietu po złożeniu będzie inna, niż określone w SIWZ wymiary 15 m x 20 m. Zatem proszę o informację, czy Zamawiający zaakceptuje ofertę, w której końcowe wymiary powierzchni do tańca będą się różniły od podanych przez Zamawiającego, ale nie będą mniejsze niż wymagane tj. 15 m x 20 m.
3. Proszę o wyjaśnienie, czy wielkość końcowa parkietu winna wynosić 15 m x 20 m – lub po uwzględnieniu wniosku z punktu nr 2 – najbardziej zbliżonego, lecz nie mniejszego – co wynika z wymiarów modułów poszczególnych producentów – wraz z krawędziami i listwami bocznymi parkietu, czy też wymiar ten musi być liczony „netto”, czyli wymiar samej powierzchni użytkowej do tańca, bez listew i krawędzi ?
4. Zamawiający wymaga, aby oferenci przewidzieli dostawę wszelkich koniecznych akcesoriów do podłogi, w tym elementów do magazynowania i transportowania podłogi. Ze względu na praktykę i doświadczenie w tym zakresie, czy Zamawiający uzna ofertę, która w tym względzie będzie opiewała na oryginalne, wyprodukowane przez producenta podłogi skrzynie, które będą służyły Zamawiającemu do:
  - a. Składowania i magazynowania podłogi
  - b. Przewożenia i transportowania po obiekcie
  - c. Zabezpieczenia podłogi przed zniszczeniem
  - d. Ułatwiającej bieżącą eksploatację przedmiotu zamówienia.Skrzynie takie będą zaopatrzone w kółka umożliwiające ich przetaczanie po obiekcie Zamawiającego.
5. Czy Zamawiający uwzględni ofertę podłogi, która w swej budowie będzie wytworzona z drewna inżynieryjnego co oznacza wierzchnią warstwę litego drewna szlachetnego na warstwie stabilizującej z wysokiej jakości sklejki ? Takiego typu podłogi są głównie wytwarzane na potrzeby taneczne.
6. Proszę o wyjaśnienie wierzchniego wykończenia podłogi drewnianej: czy ma ona być fabrycznie lakierowana, czy też fabrycznie olejowana. W świetle opinii użytkowników tego typu podłóg lepszym rozwiązaniem jest wykończenie olejowane, gdyż wykończenie lakierem powoduje nadmierną śliskość podłogi. Czy wykończenie lakierem bądź olejem musi być wykonane fabrycznie, czy też Zamawiający dopuści przedmiotowe wykończenie w swym obiekcie po dokonaniu dostawy. Wiadomym jest, iż fabryczne wykończenie wybranej powłoki przez Zamawiającego jest rozwiązaniem trwalszym i jakościowo lepszym.
7. Proszę o wyjaśnienie rodzaju drewna które ma być użyte do podłogi, jako wierzchnia warstwa sportowo – użytkowa. Zamawiający w SIWZ określa, iż ma to być drewno szlachetne, a wiadomym jest, iż najlepszym w tym zakresie drewnem jest dąb i drewna egzotyczne, ale już drewna bukowe lub kauczukowe, ze względu na swe wysokie właściwości higroskopijne zdaniem użytkowników do tego celu się nie nadają ( wilgoć pochodząca z powietrza lub mycia na mokro skutecznie i nieodwracalnie je deformuje ).
8. Zamawiający wymaga, aby dostarczona podłoga posiadała stosowne atesty. Oprócz atestu higienicznego jedynym źródłem odniesienia jest stosowna norma PN EN 14 904 mówiąca o kryteriach stawianych przed podłogami montowanymi w halach i salach gimnastyczno – sportowych.

Na powyższą normę składa się 13 kryteriów określonych w normie PN EN 14 904, a mianowicie:

I.p.	Nazwa kryterium	Normy składowe do normy głównej PN EN 14 904	Wymagania normowe
1	Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	podnorma składowa EN 13501-1	poziom min, CflS1
2	Tarcie nawierzchni	podnorma składowa EN 13036-4	80 do 110 jedn.
3	Amortyzacja podłogi	podnorma składowa EN 14808	wynik 25 do 75 %
4	Odształcenia pionowe podłogi	podnorma składowa EN14809	≤ 5,0 mm
5	Odbicie piłki	podnorma składowa EN 12235	≥ 90%
6	Odporność na obciążenia toczne całej podłogi	podnorma składowa EN 1569	min. 1 500 N
7	Odporność na ścieranie nawierzchni	podnorma składowa EN ISO 5470-1	≤ 1000 mg na 1000 cykli
8	Odporność na uderzenie –	podnorma składowa EN 1517	< 0,5 mm
9	Odporność na wgłębienie –	podnorma składowa EN 1516	≤ 0,5 mm
10	Lustrzany połysk	podnorma składowa EN ISO 2813	≤ 30%
11	Współczynnik odbicia światła	podnorma składowa EN 13745	średnia wartość z testów
12	Zawartość pentachlorofenolu	dyrektywa komisji nr 1999/51/EC	brak
13	Emisja formaldehydu –	podnorma składowa EN 717	poziom E1

Czy Zamawiający rozumie i będzie wymagał od oferentów dostarczenia systemowej podłogi zgodnej z obowiązującą i przedmiotową normą na dowód czego oferenci muszą dołączyć do swych ofert stosowną deklarację CE zgodności z tą normą we wszystkich 13-tu kryteriach określonych w tej normie – deklaracji CE wystawionej przez producenta systemu podłogi na podstawie jej badań w upoważnionej do tego celu jednostce notyfikującej ?

#### Wyjaśnienia:

- Zamawiający wymaga dostarczenia przenośnego parkietu tanecznego parkietu wykonanego z łączonych ze sobą modułów (o wymiarach nie większych niż 2,5 m<sup>2</sup>, umożliwiających jego rozłożenie przez dwóch pracowników, oraz dogodne magazynowanie). Zamawiający wymaga dla parkietu tanecznego spełniania normy EN 14904.
  - i 3. Ogólna powierzchnia parkietu netto (bez listew krawędziowych bądź cokoliaków) powinna wynosić minimum 300 m<sup>2</sup> (proporcje winny być zbliżone do wymiaru 15x20 m).
  - Zamawiający wymaga dostawy wszelkich akcesoriów, niezbędnych do złożenia, rozłożenia oraz magazynowania elementów parkietu – w tym w zależności od zaproponowanego systemu: listew bocznych, cokoliaków, narożników, a także wózków transportowo-magazynowych lub skrzyń jezdnych umożliwiających bezpieczne składowanie i przewożenie wszystkich modułów parkietu.
  - Zamawiający wymaga dostawy modułowego przenośnego parkietu tanecznego, wykonanego z litego drewna liściastego o naturalnej barwie.
  - Zamawiający wymaga dostawy parkietu fabrycznie lakierowanego i nie dopuszcza możliwości przedmiotowego wykończenia w swym obiekcie po dokonaniu dostawy.
  - Zamawiający wymaga dostawy modułowego przenośnego parkietu tanecznego, wykonanego z litego drewna liściastego o naturalnej barwie.
  - Zamawiający wymaga dostawy parkietu spełniającego wszystkie 13 kryteriów określonych w normie EN 14904, tyle, że w punkcie 10 dotyczącym połysku wymagania normowe winny w mieścić się zakresie do 45% (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6).
- Zamawiający wymaga dla parkietu tanecznego Deklaracji Zgodności CE producenta z normą EN 14904, wraz z raportami z badań wykonanych przez uprawnione jednostki badawcze.

Jednocześnie informuję, że w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) wprowadzi stosowne zmiany do SIWZ.